



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
Куменского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Кировская область, Куменский район, п. Кумены, ул. Гагарина, 40, 8(83343)2-10-23

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписание № 17 / 1 / 1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад  
общеразвивающего вида "Сказка" пгт. Нижнеивкино Куменского района Кировской области

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

**Заведующей Шаховской Наталье Николаевне**

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки главного государственного  
инспектора Куменского района по пожарному надзору (начальника ОНДПР Куменского района)

(наименование органа ГПН)

Симонова Дениса Алексеевича № 17 от «26» июля 2021 года, п. 2, ч. 1, ст. 57 Федерального закона

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору,

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст.  
6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

«03» августа 2021 года по «06» августа 2021 года проведена **плановая** выездная проверка

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

государственным инспектором Куменского района по пожарному надзору **Алексеевым Александром Николаевичем**, муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида "Сказка" пгт. Нижнеивкино Куменского района Кировской области, расположенного по адресу: 610901, Кировская область, Куменский район, пгт. Нижнеивкино, пер. Садовый, д.3, совместно с заведующей муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида "Сказка" пгт. Нижнеивкино Куменского района Кировской области **Шаховской Натальей Николаевной**. В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
<b>Здание МКДОУ детского сада общеразвивающего вида «Сказка» пгт. Нижнеивкино, по адресу: пгт. Нижнеивкино, пер. Садовый, д.3.</b>				
1.	В здании детского сада в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек,	ст. ст. 51, 52, 53, 151 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический	до 04.06.2022	

	отсутствует эвакуационное освещение.	регламент о требованиях пожарной безопасности" п.7.62 СНиП 23-05-95 п. 7.6.1 СП 52.13330.2016	
2.	В здании детского сада двери в коридоре 1-го этажа не оборудованы устройствами для samozакрывания.	ст. ст. 51, 52, 53, 151 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.7.17 СНиП 21-01-97*; п.4.2.7 СП 1.13130.2009	до 04.06.2022
3.	Отсутствует свободный доступ подъезда пожарной техники к пожарному водоему, находящегося на территории детского сада.	ст. ст. 51, 52, 53, 151 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.71 ППР РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Правила противопожарном режиме в РФ"	до 04.06.2022
4.	В здании детского сада эксплуатируются светильники со снятыми колпаками.	п.35 ППР РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Правила противопожарном режиме в РФ"	до 04.06.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Куменского района  
по пожарному надзору Алексеев А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 06 » августа 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

*Шаховская*

(подпись)

Заведующая МКДОУ д/с «Сказка» пгт. Нижнеивкино

Куменского района Кировской области

Шаховская Наталья Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

«06» августа 2021 г.

