



## **МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отделение надзорной деятельности и  
профилактической работы  
Куменского района**

ул. Гагарина, 40, п. Кумены, 613400  
Телефон: (83343) 2-16-99, факс. 2-16-99

07.06.2019 № -2-18-47

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заведующему Муниципального казенного  
дошкольного образовательного учреждения  
детский сад общеразвивающего вида  
«Сказка» пгт. Нижнеивкино Куменского  
района Кировской области  
Шаховской Наталье Николаевне.

610901, Кировская область, Куменский  
район, пгт. Нижнеивкино, пер. Садовый, 3

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

В ходе проведения проверки противопожарного состояния зданий и территории Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Сказка» пгт. Нижнеивкино Куменского района Кировской области, расположенных по почтовому адресу: 610901, Кировская область, Куменский район, пгт. Нижнеивкино, пер. Садовый 3, главным государственным инспектором Куменского района по пожарному надзору Симоновым Д.А. были выявлены следующие нарушения требований и норм пожарной безопасности:

1. В здании детского сада, расположенного по адресу: пгт. Нижнеивкино, пер. Садовый, 3 (класса функциональной пожарной опасности Ф1.1) дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны осуществляется с участием сторонней организации, транслирующей этот сигнал;
2. В здании детского сада, расположенного по адресу: пгт. Нижнеивкино, пер. Садовый, 3 автоматическая пожарная сигнализация эксплуатируется более 10 лет;
3. В здании детского сада, расположенного по адресу: пгт. Нижнеивкино, пер. Садовый, 3 в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек, отсутствует эвакуационное освещение;
4. В здании детского сада, расположенного по адресу: пгт. Нижнеивкино, пер. Садовый, 3 двери из групповых помещений ведущие на лестничную клетку и в общие коридоры не оборудованы устройствами для самозакрывания;
5. В здании детского сада, расположенного по адресу: пгт. Нижнеивкино, пер. Садовый, 3 двери в коридоре 1-го этажа не оборудованы устройствами для самозакрывания;
6. В здании детского сада, расположенного по адресу: пгт. Нижнеивкино, пер. Садовый, 3, в развешивках групповых помещений «Солнышко» и «Бусинки», напольное покрытие не соответствует классу конструктивной пожарной опасности здания. Не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем (В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе);
7. В здании детского сада, расположенного по адресу: пгт. Нижнеивкино, пер. Садовый, 3 отсутствует протокол и соответствующий акт по эксплуатационному испытанию наружной пожарной лестницы и ограждений на крыше здания;
8. На территории здания детского сада, расположенного по адресу: пгт. Нижнеивкино, пер. Садовый, 3 отсутствует свободный доступ подъезда пожарной техники к пожарному водоему, находящегося на территории;

9. В здании детского сада, расположенного по адресу: пгт. Нижнеивкино, пер. Садовый, 3 в групповых помещениях на остекленных дверях (в детском дошкольном учреждении) не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м;

10. В здании детского сада, расположенного по адресу: пгт. Нижнеивкино, пер. Садовый, 3 в помещении кухни на двери помещения складского назначения не обеспечено наличие обозначений категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

11. В здании детского сада, расположенного по адресу: пгт. Нижнеивкино, пер. Садовый, 3 в помещении электрощитовой (у электрощитов) допущено размещение горючих материалов (мебели).

Главным государственным инспектором Кумёнского района по пожарному надзору Симоновым Д.А. был составлен протокол об административном правонарушении в отношении заведующего Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Сказка» пгт. Нижнеивкино Куменского района Кировской области Шаховской Натальи Николаевны.

При рассмотрении административного дела были установлены причины и условия, способствующие совершению административного правонарушения: отсутствие с Вашей стороны надлежащего контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, непринятие своевременных мер по устранению данных нарушений, недостаточное финансирование противопожарных мероприятий со стороны учредителей.

Сообщая об изложенном, предлагаю Вам принять меры к устранению причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений на Вашем объекте.

**В соответствии со ст.29.13. КоАП РФ настоящее представление подлежит обязательному рассмотрению в течение месяца со дня его получения. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить в письменной форме в отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кумёнского района по адресу п. Кумёны, ул. Гагарина, 40.**

Главный государственный инспектор  
Куменского района по пожарному надзору

  
Д.А. Симонов