

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное  
учреждение  
Детский сад общеразвивающего вида «Сказка»**

610901 Кировская область, Куменский район, п. Нижнеивкино, пер. Садовый, 3.  
тел.: (83343) 2-33-46,

ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области г. Киров. БИК 043304001 ОКПО 22939545 ОКОНХ 92400  
ОКАТО 1133220554 ИНН 4314003761 КПП 431401001

---

В Отделение надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Куменского района Кировской области  
от заведующей МКДОУ детским  
садом «Сказка» пгт Нижнеивкино  
Шаховской Н.Н.

О результатах рассмотрения Представления об устранении причин и  
условий, способствовавших совершению административного  
правонарушения от 07.06.2019 № 2-18-47

Представление от 07.06.2019 г. № 2-18-47 рассмотрено на Общем  
собрании трудового коллектива МКДОУ д/сада «Сказка» пгт Нижнеивкино с  
участием главного государственного инспектора Куменского района по  
пожарному надзору Симонова Д.А. 27.06.2019 г. (Протокол от 27.06.2019 г.  
№ 5). По результатам рассмотрения приняты следующие меры:

1. Направлен запрос в ООО «Аргус» о возможности обеспечения  
прямой передачи сигнала о срабатывании автоматической пожарной  
сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия  
сторонней организации.
2. Направлен запрос в ООО «Аргус» о проведении и стоимости работ  
по реконструкции (замене) действующей АПС в здании  
дошкольного учреждения.
3. Разработаны сметы и финансовые расчеты на выполнение работ по  
монтажу эвакуационного освещения, оборудованию дверей  
устройствами для самозакрывания дверей, замены напольного  
покрытия в групповых помещениях «Солнышко» и «Бусинки» в

соответствии с классом конструктивной пожарной опасности здания (п. 3 - 7 Представления).

4. В бюджетную смету МКДОУ д/сада «Сказка» пгт Нижнеивкино на 2019 год внесены изменения и выделены финансовые средства на выполнение работ по установке устройств для самозакрывания дверей. Заключен договор, работы будут проведены в ближайшее время.
5. В течение года в Управление образования направлены ходатайства о дополнительном финансировании в 2019 году работ по испытанию наружных пожарных лестниц, оборудованию эвакуационного освещения, замене напольного покрытия на путях эвакуации.
6. Проведены испытания проезда пожарной техники к пожарному водоему на территории детского сада. Проезду пожарной техники препятствует линия подачи тепловой энергии по улице Советской, которая находится в ведении МУП «Куменские тепловые системы». Письмо с фотоматериалами направлено в Администрацию пос. Нижнеивкино.
7. В дошкольном учреждении стекло на межкомнатных дверях групповых помещений будет заменено на безопасный материал (до окончания ремонтных работ в июле-августе 2019 года).
8. На двери помещений складского назначения размещены обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности.
9. Помещение щитовой приведено в соответствие с требованиями пожарной безопасности.
10. Проведен внеплановый инструктаж сотрудников по соблюдению правил пожарной безопасности в дошкольном учреждении.
11. Материалы проверки размещены на официальном сайте МКДОУ д/с «Сказка» пгт Нижнеивкино.

28.06.2019 г.

Заведующая д/садом



Н.Н.Шаховская