

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное  
учреждение  
Детский сад общеразвивающего вида «Сказка»**

610901 Кировская область, Куменский район, п. Нижнеивкино, пер. Садовый, 3.  
тел.: (83343) 2-33-46,

ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области г. Киров. БИК 043304001 ОКПО 22939545 ОКОНХ 92400  
ОКАТО 1133220554 ИНН 4314003761 КПП 431401001

---

В Отделение надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Куменского района Кировской области  
от заведующей МКДОУ детским  
садом «Сказка» пгт Нижнеивкино  
Шаховской Н.Н.

О результатах рассмотрения Представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 22.12.2017 № 988-2-20-47

Представление от 22.12.2017 г. № 988-2-20-47 рассмотрено на собрании трудового коллектива МКДОУ д/сада «Сказка» пгт Нижнеивкино с участием главного государственного инспектора Куменского района по пожарному надзору Симонова Д.А. 28.12.2017 г. (Протокол от 28.12.2017 г. № 5). По результатам рассмотрения приняты следующие меры:

1. Разработан сметный расчет на выполнение работ по монтажу эвакуационного освещения, оборудованию дверей устройствами для самозакрывания, замены напольного покрытия в групповых помещениях «Солнышко» и «Бусинки» в соответствии с классом конструктивной пожарной опасности здания (п. 1-3 Представления).
2. В Управление образования направлена заявка на финансирование в 2018 году работ по испытанию наружных пожарных лестниц (п. 4 Представления) и по испытанию внутреннего пожарного водопровода (п. 7 Представления).
3. Заведующему хозяйством Ворониной Г.В. и музыкальному руководителю Шевелёвой И.Н. объявлено замечание за нарушение п. 23 ППР РФ от 25.04.2012 № 390 (хранение под лестничным

маршем первого этажа здания горючих материалов – декораций из музыкального зала – п.5 Представления). Все горючие материалы перемещены в безопасное место, пространство под лестницей приведено в соответствие требованиям пожарной безопасности.

4. Работы по устранению оборудования, размещенного на путях эвакуации из группы «Солнышко» (радиатора системы отопления здания) внесены в план работы на апрель 2018 года, по окончании отопительного сезона (п. 6 Представления).
5. Произведен расчет сметной стоимости работ по оборудованию нового подъезда к пожарному водоему по территории детского сада. Заявка на финансирование направлена в Управление образования Куменского района.
6. Проведен внеплановый инструктаж сотрудников по соблюдению правил пожарной безопасности в дошкольном учреждении.
7. Материалы проверки размещены на официальном сайте МКДОУ д/с «Сказка» пгт Нижнеивкино.

28.12.2017 г.

Заведующая д/садом



Н.Н.Шаховская